

Destinataire(s) :

GENERALE DES EAUX CERGY

MAIRIE DE MAISONS LAFFITTE

AFFICHAGE LE 12/01/2023

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Vérification pour un paramètre sans norme

### MAISONS-LAFFITTE

Commune de : MAISONS-LAFFITTE

Prélèvement et mesures de terrain du **12/01/2023 à 09h03** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : F ALBIEN MAISONS-LAFFITTE F3 (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : F ALBIEN MAISONS-LAFFITTE F3 - F 3 ALBIEN EB

Code point de surveillance : 0000000187 Code installation : 000187 Type d'analyse : LEGIO

Code Sise analyse : 00237381 Référence laboratoire : LSE2301-15069 Numéro de prélèvement : 07800231359

### Conclusion sanitaire :

Legionella et Legionella pneumophila non détectées. Eau brute utilisée pour la production d'eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour la température. Ce dépassement est dû à l'origine de l'eau, prélevée dans une nappe profonde. Eau conforme aux exigences de qualité en vigueur pour les autres paramètres analysés.

(PLV-07800231359 - page : 1)

Le mercredi 25 janvier 2023

Pour la Directrice générale et par délégation,  
Pour la Directrice départementale et par délégation,  
L'Ingénieur d'études sanitaires,

**Signé**

Marie-Claude GOURDET

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Mesures de terrain</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	26,8	°C				
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,8	unité pH				
<i>Oxygène et matières organiques</i>						
Oxygène dissous % Saturation	41,3	%				
Oxygène dissous	3,3	mg/L				
<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Bactériologie</i>						
Legionella sp	0	UFC/L				
Légionella pneumophila sp (L)	0	UFC/L				

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*